

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH
BỆNH VIỆN NHI
Số: 808 /TM-BVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp Trang thiết bị Y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói cung cấp và lắp đặt thêm ô khí oxy với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Thái Bình

Địa chỉ: Số 02 phố Tôn Thất Tùng phường Trần Lãm thành phố Thái Bình

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

KS Tô Tiến Dũng

Chức vụ: Nhân viên phòng Trang thiết bị y tế

Số điện thoại: 098 555 9983

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường bưu điện, gửi trực tiếp về phòng trang thiết bị y tế - Bệnh viện Nhi Thái Bình

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ 8 giờ 00 phút ngày 12/12/2024 đến trước 8 giờ 00 phút ngày 23/12/2024

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. YÊU CẦU CHUNG

- Thiết bị mới, chưa qua sử dụng. Sản xuất từ năm 2024 trở về sau.

2. YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Các thiết bị phải đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật như sau:

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	ĐVT	Khối lượng	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Cung cấp và lắp đặt Ô đầu ra khí oxy	Bộ	08	- Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. Được mã hóa màu cho từng loại khí. - Chất liệu: Lõi ô khí bằng đồng. Mặt inox xước chống rỉ. - Ô khí có van khóa. Chuẩn khí Ohmeda
2	Cung cấp và lắp đặt Ô đầu ra khí nén	Bộ	04	- Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. Được mã hóa màu cho từng loại khí. - Chất liệu: Lõi ô khí bằng đồng. Mặt inox xước chống rỉ. - Ô khí có van khóa. Chuẩn khí Ohmeda

3	Cung cấp và lắp đặt Ổ đầu ra khí hút	Bộ	08	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. Được mã hóa màu cho từng loại khí. - Chất liệu: Lõi ổ khí bằng đồng. Mặt inox xước chống rỉ. - Ổ khí có van khóa. Chuẩn khí Ohmeda
4	Cung cấp và lắp đặt Băng đầu giường	Mét	12	<ul style="list-style-type: none"> Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO9001 - Được làm bằng nhôm định hình - Bao gồm 03 khoang: Để lắp ổ khí, ổ điện và công tắc điện - Có nắp ốp bịt ở hai đầu băng - Có thể nâng cấp lắp báo gọi y tá và đèn đọc sách cho bệnh nhân sau này - Màu trắng ngà có viền xanh tạo - điểm nhấn
5	Ổng đồng D16	Mét	20	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Được làm bằng đồng nguyên chất. - Đạt tiêu chuẩn AS1571, JISH3300
6	Ổng đồng D12	Mét	40	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Được làm bằng đồng nguyên chất. - Đạt tiêu chuẩn AS1571, JISH3300
7	Ổng đồng D10	Mét	30	<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Được làm bằng đồng nguyên chất. - Đạt tiêu chuẩn AS1571, JISH3300
8	Cung cấp và lắp đặt Măng xông D15	Cái	07	Chất liệu: Được làm bằng đồng nguyên chất.
9	Cung cấp và lắp đặt Măng xông D12	Cái	14	Chất liệu: Được làm bằng đồng nguyên chất.
10	Cung cấp và lắp đặt Cút nối D15	Cái	14	Chất liệu: Được làm bằng đồng nguyên chất.
11	Cung cấp và lắp đặt Cút nối D10	Cái	20	Chất liệu: Được làm bằng đồng nguyên chất.
12	Cung cấp và lắp đặt Tê nối D15	Cái	02	Chất liệu: Được làm bằng đồng nguyên chất.
13	Cung cấp và lắp đặt Tê nối D12	Cái	04	Chất liệu: Được làm bằng đồng nguyên chất.
14	Cung cấp và lắp đặt Tê nối D10	Cái	12	Chất liệu: Được làm bằng đồng nguyên chất.

15	Cung cấp và lắp đặt Côn thu 15-10	Cái	02	Chất liệu: Được làm bằng đồng nguyên chất.
16	Cung cấp và lắp đặt Côn thu 12-10	Cái	04	Chất liệu: Được làm bằng đồng nguyên chất.


III . Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế tại: Bệnh viện Nhi Thái Bình, Số 02 phố Tôn Thất Tùng phường Trần Lãm thành phố Thái Bình.

1. Thời gian thực hiện dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

2. Các thông tin khác(nếu có): không

Rất mong nhận được báo giá của các đơn vị, cá nhân

Xin trân trọng cảm ơn./.



Lương Đức Sơn